

## 2024년 3월 영남권 건설현장 사망사고 발생현황

### □ 연도 및 월별 사망사고 발생 현황

○ '24년 3월 4개 건설현장에서 4명 사망사고가 발생 ※ 질병 사망사고 제외

(단위 : 건/명)

구분	합계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
'23년	53 / 54	3 / 3	5 / 5	3 / 3	3 / 3	6 / 6	3 / 3	3 / 3	5 / 5	5 / 5	5 / 5	4 / 5	8 / 8
'24년	10 / 10	4 / 4	2 / 2	4 / 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 우리청 발주현장 사망사고 발생 0건

### □ 사고유형별 현황

(단위 : 명)

구분	합계	떨어짐	넘어짐	물체 맞음	갈림	끼임	익사	교통 사고	질식	부딪힘	감전	화상	기타 (찢림등)
'23년	81	27	27	-	5	12	4	2	2	1	1	-	-
'24년	10	6	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 기간: '23년\_23.1.1.~12.31. / '24년\_24.1.1.~3.31.

### □ 공종별 현황

(단위 : 명)

구분	합계	건축	토목	설비	조경	기타
'23년	54	31	20	1	1	1
'24년	10	6	-	1	2	1

※ 기간: '23년\_23.1.1.~12.31. / '24년\_24.1.1.~3.31.

### □ 규모별 현황

(단위 : 명)

구분	합계	50억미만	50~200억	200~500억	500~1000억	1,000억이상
'23년	54	25	9	7	4	9
'24년	10	6	-	1	1	2

※ 기간: '23년\_23.1.1.~12.31. / '24년\_24.1.1.~3.31.

## □ 지역별 현황

(단위 : 명)

구분	합계	부산	대구	울산	경남	경북
'23년	54	15	4	6	12	17
'24년	10	2	2	1	-	5

※ 기간: '23년\_23.1.1.~12.31. / '24년\_24.1.1.~3.31.

## □ 향후계획

- 사고사례를 영남건설안전365 등, 사고예방 알리미를 통하여 영남권 전현장 전파
- 4월 건설현장 점검시 사망사고 발생이 높은 공종을 집중점검하고, 사망사고 예방을 위해 스마트 안전장비 적극 도입 유도

## 참고1

### 영남권 건설현장 및 부산청 발주현장 사망사고 현황('24. 1~3월)

□ 발생 건수 : 총 10건(떨어짐6, 넘어짐0, 물체에 맞음3, 깔림1, 끼임0, 기타(질식,교통사고 등)0)

□ 세부 내용(건설종합정보망(CSI) 기준)

월별	연번	현장명	발생위치	발생일시	사고내용	사고원인	세부원인
1월	1	LG메트로시티 아파트 보수공사	부산 남구	1. 3(수) 8시	사망 1 (떨어짐)	작업자 부주의	작업을 위해 이동 중 달비계 연결고리에 걸려 넘어져 추락
	2	낙민동 삼성그린코아 더시티	부산 동래구	1.12(목) 14시	사망 1 (떨어짐)	개인안전보호구 착용 불량	무너진 조적 일부에 근로자가 맞은 뒤 수직개구부로 추락
	3	울산 지중배관 2단계 2공구	울산 남구	1.15.(월) 22시	사망1 (물체에 맞음)	시공관리 미흡	일부 구간의 압력 미확인으로 잔류압력으로 배관내부 물체가 근로자를 충격
	4	영덕 삼사리조트 신축공사	경북 영덕	1.26.(금) 10시	사망1 (떨어짐)	기타 (원인불명+ 개인보호구 미착용)	당시 안전모가 미착용이었고, 상부 작업 중이었음을 비추어 볼 시 근로자의 추락이 있었으므로 추정
2월	1	문경 종교시설 신축공사	경북 문경	2.24.(토) 09시	사망1 (떨어짐)	개인안전보호구 착용 불량	비계 일부를 해체하고 창호작업을 하던 중 비계 외측으로 근로자가 추락하였고, 안전대는 미착용하였으므로 발견
	2	경주 더케이호텔 조경공사	경북 경주	2.29.(목) 11시	사망1 (떨어짐)	작업자 부주의 (불안전 행동)	전정 작업 종료후 근로자가 내려오던 중 발을 헛디딤 떨어져 상부 구조물에 부딪힌 사고

월별	연번	현장명	발생위치	발생일시	사고내용	사고원인	세부원인
3월	1	oh포항컨트리클럽 수목이식 공사	경북 포항	3.3.(일) 8시	사망1 (깔림)	전도 방지 조치 미흡 신호수미배치 개인보호구미착용	굴착기에서 3m 떨어진 이식 지점에서 있던 재해자를 수목 및 굴삭기 붐대가 덮친 사고
	2	영덕 금진리 인공어초 설치공사	경북 영덕	3.8.(금) 7시	사망1 (맞음)	작업계획 미수립 작업자통제미흡	꺼인 붐대와 같이 떨어지는 붐 끝단 보조축에 머리를 맞음
	3	대명2동 명덕지구 재개발	대구 남구	3.20.(수) 12시	사망1 (떨어짐)	작업자 관리 미흡	작업자가 지상8층의 안전난간을 밟고 거꾸집 상부로 올라가 건물 외부로 떨어짐
	4	대구 힐스테이트 감삼2차 주상복합 신축공사	대구 달서구	3.25.(월) 8시	사망1 (맞음)	위험정보 미제공	101동 4층 높이에서 외부벽체 마감용 판석재를 붙이기 위해 자재이동 중 작업자 부주의로 자재를 떨어뜨려, 2층에서 단열 작업 중이던 근로자를 덮쳐 사망