

건설공사 품질관리 업무지침 중 [별표 2] 품질시험기준 수정(안) 의견 제출

업체명 : 대한기초엔지니어링(주)

주소 : 경기도 의왕시 이미로40 인덕원it밸리 c-609

담당자 / 연락처 : 최경선 대표이사 / 010-3888-1816

개정(안)				수정(안)	사유
종별	시험종목	시험방법	시험빈도		
터파기	토질조사				
	지지력	확대기초			
		말뚝기초	동재하	KS F 2591	·전체 말뚝 개수의 1% 이상(말뚝이 100개 미만인 경우에도 최소 1개) ·초기항타(E) 전체 말뚝 개수의 1% 이상 ·재항타(R) 전체 말뚝 개수의 1% 이상-초기항타와 동일말뚝 · 재항타(R) 시간경과에 따른 전체 말뚝 개수의 1% 이상- 초기항타와 다른말뚝 ·품질확인(분항타-RR) 전체 말뚝 개수의 1% 이상